



**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
w Kołbaskowie**

Inwestor:

**Urząd Gminy Kołbaskowo  
Kołbaskowo 106  
72-001 Kołbaskowo**

Nasz znak: ZWiK.404.55.2014

Rosówek 25.04.2014

## **WARUNKI TECHNICZNE**

### **PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ**

**Obiekt : Gminny Ośrodek Kultury na terenie działki nr 304/16 i 304/9 obręb Przeclaw gmina Kołbaskowo**

Odpowiadając na wniosek z dnia 18.04.2014 złożony przez Adama Krupińskiego działającego z upoważnienia Gminy Kołbaskowo, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie określa następujące warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać do studni rewizyjnej grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o rzędnej dna  $h_d=27,00$  m.n.p.m. zlokalizowanej na terenie działki nr 2/114.
2. Istnieje możliwość przyłączenia do rurociągu ciśnieniowego gminnej kanalizacji sanitarnej o średnicy  $d_e 315$  PE ułożonego na terenie działek nr 304/16 i 304/9 poprzez przepompownię ścieków sanitarnych, która należy zamontować na terenie działki 304/16 lub 304/9.
3. Przyłącze ciśnieniowe kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek z PE 100 SDR17 PN10 koloru czarnego.
4. Na rurociągu sieciowym zamontować nawiertkę z zaworem odcinającym, samonawiercającą z trzpieniem łączącym teleskopowym umożliwiającą wykonanie podłączenia przy pracującej sieci kanalizacyjnej.
5. Zastosować skrzynkę zasuwową typu ciężkiego.
6. Połączenia rur PE należy wykonywać za pomocą złączy elektrooporowych.
7. Przyłącze kanalizacyjne grawitacyjne należy wykonać z rur i kształtek z PCV o sztywności obwodowej min.  $8 \text{ kN/m}^2$  o jednorodnej strukturze ścianki.
8. Projekt budowlany należy wykonać na aktualnym podkładzie geodezyjnym w skali 1:500
9. Studnie kanalizacyjne należy wykonać z elementów prefabrykowanych z betonu łączonych za pomocą uszczelki gumowych z kinetami fabrycznymi, podłączeniami szczelnymi i stopniami wjazdowymi. Na przykanaliku dopuszcza się zastosowanie studni prefabrykowanych z PCV
10. Na studniach zlokalizowanych na ulicach i podjazdach stosować włązy żeliwne klasy D-400 kN, na chodnikach klasy C-250 kN, na terenach zielonych klasy 125 kN
11. Skład ścieków powinien spełniać wymogi przepisów co do składu odpowiadającego ściegom bytowo-gospodarczym. W wypadku ścieków o składzie odbiegającym od w/w ścieków należy przewidzieć przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej montaż urządzeń podczyszczających.
12. W przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej ich skład musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Budownictwa Dz.U.06.136.964 z dnia 14 lipca 2006 r. „w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych”.
13. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez PGK w Kołbaskowie.
14. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić PGK w Kołbaskowie o planowanym terminie rozpoczęcia prac.

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej**


**Samorządowy Zakład Budżetowy**

Rosówek 16 • 72-001 Kołbaskowo

tel. 91 312 49 20 • e-mail: sekretariat@pgk-kołbaskowo.pl • www.pgk-kołbaskowo.pl

NIP: 851-315-95-14 • REGON: 321152170

15. Przyłącze przed zakryciem należy zgłosić do przeglądu technicznego w PGK w Kołbaskowie.
16. Rozpoczęcie eksploatacji przyłączy i sieci może nastąpić po uprzednim odbiorze z przeprowadzeniem przeglądu technicznego, wykonaniu próby szczelności w obecności pracownika działu technicznego PGK w Kołbaskowie.
17. Do odbioru końcowego przyłącza należy przedłożyć:
  - a) oryginał warunków technicznych przyłączenia do sieci
  - b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi zmianami
  - c) kopia uzupełnionej mapy zasadniczej z klauzulą PODGiK w Policach z siedzibą w Policach, ul. Kresowa 32/34 o przyjęciu wyniku pomiaru do państwowego zasobu geodezyjnego
  - d) szkic geodezyjnych pomiarów przyłącza
  - e) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. na użyte do budowy przyłącza materiały
18. Po dokonaniu odbioru użytkownik zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór ścieków sanitarnych z PGK w Kołbaskowie.
19. Odprowadzanie ścieków bez zawartej umowy spowoduje naliczenie opłaty karnej w wysokości odpowiadającej odprowadzeniu ścieków w ilości maksymalnej dla zamontowanych urządzeń sanitarnych
20. Ilość ścieków odbierana przez sieć kanalizacyjną będzie przyjmowana wg wskazań wodomierza głównego na przyłączy wodociągowym. W związku z powyższym użytkownik umożliwi na żądanie dostęp pracownikom PGK w Kołbaskowie do licznika wody lub urządzenia pomiarowego w celu dokonania jego odczytu.
21. Warunki wydaje się na okres 24 miesięcy licząc od daty ich wystawienia lub do czasu powstania zmian w istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
22. Odstępstwo od wydanych warunków i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia z PGK w Kołbaskowie.
23. W przypadku przebiegu trasy przyłącza przez tereny nie należące do Inwestora należy przedłożyć zgody właścicieli na przebieg trasy przyłącza wraz ze zgodą na dostęp służb eksploatacyjnych do rurociągów zlokalizowanych na terenie osób trzecich.
24. W wypadku wystąpienia konieczności przełożenia istniejącego uzbrojenia terenu w związku z planowaną inwestycją, Inwestor jest zobowiązany wykonać je na własny koszt w porozumieniu z PGK w Kołbaskowie.
25. Przystąpienie do robót będzie możliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej przyłącza kanalizacji sanitarnej z PGK w Kołbaskowie i uzyskaniu zezwoleń wymaganych Prawem Budowlanym.
26. Po spełnieniu powyższych wymogów PGK w Kołbaskowie zapewnia odbiór ścieków sanitarnych.

Wystawił:  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. techniczna-eksploatacyjnych  
  
Grzegorz Nciejewski  
podpis

Otrzymał:

.....  
podpis





Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
w Kołbaskowie

Inwestor:

Urząd Gminy Kołbaskowo  
Kołbaskowo 106  
72-001 Kołbaskowo

Nasz znak: ZWiK.404.55.2014

Rosówek 25.04.2014

## **WARUNKI TECHNICZNE**

### **PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ**

Obiekt : **Gminny Ośrodek Kultury na terenie działki nr 304/16 i 304/9 obręb Przeclaw gmina Kołbaskowo**

Odpowiadając na wniosek z dnia 18.04.2014 złożony przez Adama Krupińskiego działającego z upoważnienia Gminy Kołbaskowo, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie określa następujące warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej:

1. Przyłączenie do sieci wodociągowej należy wykonać do wodociągu o średnicy  $d_{225PE}$  ułożonego na terenie działki nr 304/9.
2. Ciśnienie robocze wody w miejscu włączenia do istniejącej sieci wodociągowej wynosi  $p_r=2,5-5,5$  bar
3. Przyłącze należy wykonać z rur i kształtek z PE 100 SDR17 PN10 koloru niebieskiego
4. Połączenia rur PE należy wykonywać za pomocą złączy elektrooporowych.
5. Na rurociągu sieciowym zamontować nawiertkę z zaworem odcinającym, samonawiercającą z trzpieniem łączącym teleskopowym umożliwiającą wykonanie podłączenia przy pracującej sieci wodociągowej.
6. Zastosować skrzynkę zasuwową typu ciężkiego.
7. Przy granicy działki Inwestora należy zaprojektować umieszczenie wodomierza w szczelnej studni wodomierzowej z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego wyposażonej w szczelny wąż.
8. Dopuszcza się montaż wodomierza w pomieszczeniu technicznym.
9. W projekcie należy przyjąć wodomierze produkcji Apator Powogaz z odczytem radiowym.
10. Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych.
11. Na studniach zlokalizowanych na ulicach i podjazdach stosować włazy żeliwne klasy D-400 kN, na chodnikach klasy C-250 kN, na terenach zielonych klasy 125 kN.
12. Przed i za wodomierzem należy zamontować zawory odcinające.
13. Za wodomierzem należy zamontować zawór antyskażeniowy wg PN-EN 1717
14. Wodomierz dodatkowy dla potrzeb podlewania działki należy umieścić w studni wodomierzowej.
15. Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych.
16. Trasę wodociągu oznakować taśmą lokalizacyjną z wkładką magnetyczną.
17. W projekcie należy przewidzieć zabezpieczenie P.Poż. terenu.
18. Projekt budowlany należy wykonać na aktualnym podkładzie geodezyjnym w skali 1:500
19. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez PGK w Kołbaskowie.
20. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić PGK w Kołbaskowie o planowanym terminie rozpoczęcia prac.
21. Wodociąg przed zakryciem należy zgłosić do przeglądu technicznego w PGK w Kołbaskowie.


**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Samorządowy Zakład Budżetowy**

Rosówek 16 • 72-001 Kołbaskowo

tel. 91 312 49 20 • e-mail: sekretariat@pgk-kołbaskowo.pl • www.pgk-kołbaskowo.pl

NIP: 851-315-95-14 • REGON: 321152170

22. Rozpoczęcie eksploatacji przyłączy i sieci może nastąpić po uprzednim odbiorze z przeprowadzeniem przeglądu technicznego, wykonaniu próby szczelności w obecności pracownika działu technicznego PGK w Kołbaskowie.
23. Do odbioru końcowego wodociągu należy przedłożyć:
- a) oryginał warunków technicznych przyłączenia do sieci
  - b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi zmianami
  - c) kopia uzupełnionej mapy zasadniczej z klauzulą PODGiK w Policach z siedzibą w Policach, ul. Kresowa 32/34 o przyjęciu wyniku pomiaru do państwowego zasobu geodezyjnego
  - d) szkic geodezyjnych pomiarów wodociągu
  - e) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. na użyte do budowy przyłącza materiały
  - f) protokół przeprowadzenia dezynfekcji wodociągu
  - g) wyniki badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wykonanych przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Policach ul. Kresowa 14
24. Po dokonaniu odbioru użytkownik zobowiązany jest do zawarcia umowy na dostawę wody z PGK w Kołbaskowie.
25. Warunki wydaje się na okres 24 miesięcy licząc od daty ich wystawienia lub do czasu powstania zmian w istniejącej sieci wodociągowej.
26. Odstępstwo od wydanych warunków i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia z PGK w Kołbaskowie.
27. W przypadku przebiegu trasy wodociągu przez tereny nie należące do Inwestora, należy przedłożyć zgody właścicieli na przebieg trasy wodociągu wraz ze zgodą na dostęp służb eksploatacyjnych do rurociągów zlokalizowanych na terenie osób trzecich.
28. W wypadku wystąpienia konieczności przełożenia istniejącego uzbrojenia terenu w związku z planowaną inwestycją, Inwestor jest zobowiązany wykonać je na własny koszt w porozumieniu z PGK w Kołbaskowie.
29. Przystąpienie do robót będzie możliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej wodociągu z PGK w Kołbaskowie i uzyskaniu zezwoleń wymaganych Prawem Budowlanym.
30. Po spełnieniu powyższych wymogów PGK w Kołbaskowie zapewnia dostawę wody.

Wystawił:  
**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
ds. techniczno-eksploatacyjnych  
  
**Grzegorz Nieciejewski**  
.....  
podpis

Otrzymał:

.....  
podpis