

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Kołbaskowie

Inwestor:

Urząd Gminy Kołbaskowo
Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo

Nasz znak: ZWiK.404.61.2015

Rosówek 04.05.2015

WARUNKI TECHNICZNE

PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Obiekt : **sieć kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 267 w Moczyłach gmina Kołbaskowo.**

Odpowiadając na wniosek z dnia 04.05.2015r. złożony przez Dariusza Skuzę działającego z upoważnienia Gminy Kołbaskowo, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie określa następujące warunki techniczne przebudowy sieci kanalizacyjnej:

1. W związku z realizacją przebudowy drogi gminnej nr 195031Z w Moczyłach należy przebudować część kolidującej sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej de63PE w dz. nr 267.
2. Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować i wykonać z rur i kształtek de63PE 100 SDR17 PN10 koloru czarnego i połączyć z istniejącą siecią kanalizacyjną za pomocą złączy mechanicznych zabezpieczonych przed przesunięciem.
3. Projekt budowlany należy wykonać na aktualnym podkładzie geodezyjnym w skali 1:500
4. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez PGK w Kołbaskowie.
5. Sieć z uwagi na możliwość wystąpienia kolizji z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem terenu, wymaga uzgodnienia lokalizacji w ramach narady koordynacyjnej w Starostwie w Policach.
6. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić PGK w Kołbaskowie o planowanym terminie rozpoczęcia prac.
7. Sieć kanalizacji sanitarnej przed zakryciem należy zgłosić do przeglądu technicznego w PGK w Kołbaskowie.
8. Rozpoczęcie eksploatacji sieci może nastąpić po uprzednim odbiorze z przeprowadzeniem przeglądu technicznego, wykonaniu próby szczelności w obecności pracownika działu technicznego PGK w Kołbaskowie.
9. Do odbioru końcowego przyłącza należy przedłożyć:
 - a) oryginał warunków technicznych przyłączenia do sieci
 - b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi zmianami
 - c) kopia uzupełnionej mapy zasadniczej z klauzulą PODGiK w Policach z siedzibą w Policach, ul. Kresowa 32/34 o przyjęciu wyniku pomiaru do państwowego zasobu geodezyjnego
 - d) szkic geodezyjnych pomiarów przyłącza
 - e) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. na użyte do budowy przyłącza materiały
10. Warunki wydaje się na okres 24 miesięcy licząc od daty ich wystawienia
11. Odstępstwo od wydanych warunków i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia z PGK w Kołbaskowie.


12. W przypadku przebiegu trasy sieci przez tereny nie należące do Inwestora należy przedłożyć zgody właścicieli na przebieg trasy rurociągu wraz ze zgodą na dostęp służb eksploatacyjnych do rurociągów zlokalizowanych na terenie osób trzecich.
13. W wypadku wystąpienia konieczności przełożenia istniejącego uzbrojenia terenu w związku z planowaną inwestycją, Inwestor jest zobowiązany wykonać je na własny koszt w porozumieniu z PGK w Kołbaskowie.
14. Przystąpienie do robót będzie możliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej sieci kanalizacji sanitarnej z PGK w Kołbaskowie i uzyskaniu zezwoleń wymaganych Prawem Budowlanym.

Wystawił:

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. techniczne-eksploatacyjne

Grzegorz Wiciejewski
podpis

Zapoznałem(am) się
i akceptuję:



podpis