



Gmina Kołbaskowo
Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo

Nasz znak 11985/2016/OD3/ZR1/AG
Data 09.05.2016r.

Dotyczy: warunków przyłączenia określonych dla obiektu: oświetlenie uliczne, lokalizacja: dz. nr 132/3, Stobno

Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Szczecin prostuje oczywistą omyłkę w warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 11985/2016/OD3/ZR1 z dnia 01.04.2016 roku w sposób jak następuje:

- na stronie 1 niniejszych warunków przyłączenia zmieniają się wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz rodzaj i usytuowanie zabezpieczeń: z trójfazowego licznika energii czynnej, zabezpieczenie przedlicznikowe wielkość 20A, 3-faz na jednofazowego licznika energii czynnej, zabezpieczenie przedlicznikowe wielkość 20A, 1-faz.

Pozostała część warunków przyłączenia pozostaje bez zmian.

UZASADNIENIE

Zaistniały w warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej powstał w wyniku oczywistej omyłki.

Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Szczecin
Dział Rozwoju Inwestycji
Kierownik

Jarosław Kwiecień