

Uwagi

1. Rury zabezpieczające w pobliżu drzew należy wykonać metodą bez odkrywkową rurą twardą o średnicy 50mm. W pobliżu drzew wszystkie prace wykonać ręcznie z maksymalnym zachowaniem korzeni,
2. W pobliżu projektowanych lamp należy podciąć gałęzie tak aby nie zasłaniały , oświetlenia z proj. opraw oświetleniowych,
3. wzdłuż drogi powiatowej głębokość układania linii kablowej minimum 1 m poniżej poziomu terenu,
4. linię kablową na całej długości układać w rurach ochronnych dwuściennych karbowanych fi 50,
5. naruszone pobocze, należy przywrócić do stanu pierwotnego,
6. przejście poprzeczne pod jezdnią o nawierzchni bitumicznej wykonać metodą przewiertu poziomego bez naruszania konstrukcji jezdni o nawierzchni asfaltowej,
7. wykopy technologiczne pod przewiert wykonać w odległości minimum 1,5m od krawędzi jezdni o nawierzchni bitumicznej,
8. po wykonaniu robót grunt należy zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia min Is=1,00,
9. pozytywne wskaźniki zagęszczenia gruntu należy przedstawić zarządcy drogi przed podpisaniem protokołu odbioru robót.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:
Działka : 26
Obręb: Bądzigrzewo –0002
Gmina : Kołbaskowo – 321102_2
pow. policki –3211
woj. zachodniopomorskie– 32

SKALA: 1:500
Układ współrzędnych : 2000
Poziom odniesienia wysokości : Kronsztadt 86

Kierownik zespołu
Sławomir Zwierzyński
nr upr. 12945 zakr 1, 2

Mapa do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu :

1. mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcja:5.199.16.07.2.3
5.199.16.07.4.1
5.199.16.07.4.3
2. ~~danych branżowych części uzbrojenia podziemnego~~
3. ~~pomiaru (obiektu wysokiej) pomiarów przyrodniczo-pomiaru terenu obiektu ekologicznych przez projektanta~~
4. ~~opracowanych geodezyjno- kartograficznych (mapy zagospodarowania, ewidencyjnej z dnia map wyrysowanie z dnia rejestracyjne z dnia itp.)~~

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnienia przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu :

1. 134/2008- eNN
2. 304/2008- eNN

Informacje dodatkowe:

1. – – – zakres pomiaru
2. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru
3. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 9.11.2011r. (Dz.U.2011 nr 263, poz. 1572)
4. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wtyczeniu przez jednostkę wykonawczą geodezyjnego
5. Nie wykluczo się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej
6. Mapa niezgodna z przepisami pr. 79 ust 5 Rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr. 263, poz 1572) Mapa nie nadaje się do projektowania budynków w odległości mniejszej niż 4.0 m od granicy nieruchomości
7. Nie wykonano czynności określonych w par. 80 ust.4 Rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr 263, poz 1572)
8. Granice działek nie spełniają standardów zawartych w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 9.11.2011r. w sprawie wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych , oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
9. Udostępnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiałów jest zabronione art. 18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Udzielenie opracowania na podstawie :

1. ~~Umowy branżowych – z dnia –~~
2. ~~z pełnomocnictwa udzielnia przedłożyć operatorowi elektronicznej – z dnia –~~
3. ~~b.b. bezpośrednio pomiotu z wykonawczych – bez dnia~~

W zależności z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności , o dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy

Aktualność/mapy do celów projektowych na dzień : 18.02.2016

Wykonano dnia : 08.03.2016

(Kierownik jednostki wykonawczej geodezyjnego)

TERMINUS –GEODEZJA
Korneli Zwierzyski
ul. Podmiejska 29
72–100 Goleniów
tel. 91–418–57–55

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej GE.6640.295.2016

Wtórnik zawiera kartę rejestracyjną oraz płytę CD z plikami : dxf

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr : 11096
podlegające ochronie na podst. art. 15. ust. 48 ust. 1 pkt.3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr działek ewidencyjnych wzięto z danych MGKK SP w Policach z dn. 11.02.2016

Rejestracja:

Legenda

- linia kablowa oświetleniowa -YAKY 4x16mm2 (posmiędzy ZKP a SO YKY 4x16mm2)
- słup z wysięgnikiem aluminiowy anodowany z oprawą LED 68W
- proj. szafa oświetleniowa SO
- Eo7 punkt charakterystyczny proj. sieci elektrycznej

Współrzędne geodezyjne oświetlenie

	X =	Y =
Eo1	5918208.13	5462730.37
Eo2	5918239.39	5462717.57
Eo3	5918247.28	5462714.36
Eo4	5918272.36	5462707.84
Eo5	5918277.30	5462707.47
Eo6	5918277.43	5462709.80
Eo7	5918276.97	5462700.31
Eo8	5918288.51	5462706.59
Eo9	5918306.31	5462705.62
Eo10	5918340.36	5462704.29
Eo11	5918369.08	5462703.56
Eo12	5918369.08	5462704.52
Eo13	5918374.30	5462704.29
Eo14	5918386.10	5462704.29
Eo15	5918386.12	5462703.19
Eo16	5918393.33	5462702.76
Eo17	5918402.68	5462701.64
Eo18	5918408.12	5462700.58
Eo19	5918420.75	5462698.12
Eo20	5918427.76	5462696.16
Eo21	5918440.85	5462691.60
Eo22	5918451.32	5462687.65
Eo23	5918472.41	5462679.20
Eo24	5918504.00	5462666.49
Eo25	5918535.66	5462653.67
Eo26	5918567.40	5462640.80
Eo27	5918598.54	5462627.97
Eo28	5918629.71	5462615.15

ZGODNOŚĆ DANYCH Z PROJEKTU PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI W TERENIE NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. Marek Jan Mazur

ZAZNACZENIE TYTUŁU PODCZAS ZATWIERDZENIA PROJEKTU

Projektował:	mgr inż. Dariusz Zań		
Sprawdzał:	Leszek Zań upr. nr 29/93/83		
Sprawdzał:	inż. Sławomir Sierosław upr. nr 6564		
Inwestor:		Podpis	
Zleceniodawca:		Podpis	

Przebudowa drogi powiatowej na kierunku skrzyżowania istniejącego Dz. nr 26, obr. Bądzigrzew, Gm. Kołbaskowo

Plan zagospodarowania - oświetlenie uliczne

Gmina Kołbaskowo
Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo

Arkusz nr	Skala	Data
1	1:500	MAJ 2016 r.