

Police, dnia 30 maja 2016r.

Gmina Kołbaskowo
72-001 Kołbaskowo 106

KD.673.73.2.2016.JM

Po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 25 kwietnia 2016r. i uzupełnionego w dniu 24 maja 2016r przez Annę Zuń-Świątek, ul. Nadrzeczna 1b/7 72-100 Goleniów działającą z upoważnienia Gminy Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106, w sprawie uzgodnienia lokalizacji słupów oświetleniowych, linii kablowej, złącza kablowego oraz szafy oświetleniowej SO w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3920Z Dołuje - Przeclaw, działka nr 26 w m. Będargowo, Zarząd Powiatu w Policach:

- 1) zezwala na proponowaną lokalizację i przebieg linii kablowej słupów oświetleniowych, linii kablowej, złącza kablowego oraz szafy oświetleniowej SO w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3920Z Dołuje - Przeclaw, działka nr 26 w m. Będargowo,
- 2) udziela inwestorowi Gminie Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106 prawa do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów jako dz. nr 26 obręb Będargowo na cele budowlane w celu budowy oświetlenia ulicznego tj. słupów oświetleniowych, linii kablowej i złącza kablowego i szafy oświetlenia ulicznego SO w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t.),
- 3) uzgadnia lokalizację wskazaną na planie zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik do niniejszego pisma pod warunkiem uwzględnienia poniższych uwag:
 - a) Inwestor zgodnie z art. 22 ust 2 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 z dnia 2015.03.31) zawrze z zarządcą drogi powiatowej- Powiatem Polickim umowę użyczenia pasa drogowego na cele związane z potrzebami zarządzania drogami,
 - b) przed rozpoczęciem budowy oświetlenia należy wykonać inwentaryzację zieleni kolidującej z projektowanym oświetleniem i uzyskać decyzję na ich wycinkę, a kopię ww. decyzji należy niezwłocznie przedłożyć zarządcy drogi powiatowej,
 - c) słupy oświetleniowe należy zlokalizować min. 1,0m licząc od krawędzi jezdni do najbliższego lica słupa oświetleniowego,
 - d) wzdłuż drogi powiatowej głębokość układania linii kablowej minimum 1,0 m poniżej poziomu terenu,
 - e) linię kablową wzdłuż pasa drogowego drogi powiatowej układać w rurze osłonowej,
 - f) naruszone pobocza, należy przywrócić do stanu pierwotnego,
 - g) przejście poprzeczne pod jezdnią o nawierzchni bitumicznej wykonywać metodą przewiertu poziomego bez naruszania konstrukcji jezdni o nawierzchni asfaltowej,
 - h) wykopy technologiczne pod przewiert wykonywać w odległości minimum 1,5m od krawędzi jezdni o nawierzchni bitumicznej,
 - i) po wykonaniu robót grunt należy zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia min $I_s = 1,00$, (PN -B-06050 z 1999 r.),
 - j) pozytywne wskaźniki zagęszczenia gruntu należy przedstawić zarządcy drogi przed podpisaniem protokołu odbioru robót,
 - k) przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych związanych z budową oświetlenia należy wykonać, uzgodnić oraz zatwierdzić projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U Nr 177, poz. 1729).

Inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy sieci przedstawi do uzgodnienia Zarządowi Powiatu w Policach projekt budowlany uwzględniający parametry techniczne i warunki określone w niniejszej decyzji.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać pozwolenie na budowę lub należy dokonać zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych.

Utrzymanie obiektów i urządzeń, o których mowa w niniejszym piśmie, należy do ich posiadaczy.

Ewentualne podziemne budowle liniowe przecinające poprzecznie drogę lub usytuowane wzdłuż drogi, powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie ograniczały możliwości przebudowy lub remontu drogi.

Podziemne budowle liniowe nie mogą zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz konstrukcji jezdni, naruszać urządzeń odwadniających i innych urządzeń znajdujących się w drodze.

Niniejsza zgoda nie stanowi podstaw do rozpoczęcia prac budowlanych w pasie drogowym drogi powiatowej; przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zgłosić do Zarządu Powiatu w Policach zajęcie pasa drogowego oraz zawrzeć z zarządcą drogi powiatowej- Powiatem Polickim umowę użyczenia pasa drogowego na cele związane z potrzebami zarządzania drogami - zgodnie z art. 22 ust 2 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 z dnia 2015.03.31).

Otrzymują:

1. Z upoważnienia inwestora:
Anna Zuń-Świątek
ul. Nadrzeczna 1b/7
72-100 Goleniów
2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Policach
3. Wydział KD

z up. ZARZĄDU POWIATU


mgr Magdalena Sochanowska
Naczelnik Wydziału
Komunikacji, Transportu i Dróg