

Obliczenia Techniczne

1 Bilans mocy – Kołbaskowo

Dla oświetlenia ulicznego Kołbaskowo, dz. nr 160 zasilanego z szafy oświetleniowej projektowanej koło złącza kablowego ZKP nr 05398 zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez z ENEA Operator Sp. z o.o. nr 17733/2018/OD3/ZR1 z dn. 27.04.2018r zgodnie z zabezpieczeniami przedlicznikowym 20A w układzie jednofazowym co daje możliwość poboru mocy 4,28 kW z mocą przyłączeniową 4kW.

Łączna moc proj. oświetlenia - 2,116 kW

Moc wynikająca z warunków przyłączenia zabezpiecza potrzeby wielkości mocy energii elektrycznej.

Leon Zuń

UPR.DO PROJEKTOWANIA
Nr 299/ Sz /83

inż. Sławomir Sarosiek

UPR.DO PROJEKTOWANIA
Nr 65/64