

## BILANS MOCY

### 1 Bilans mocy – Będargowo

Dla proj. szafy oświetleniowej koło złącza kablowego ZKP nr 16348 zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez z ENEA Operator Sp. z o.o. nr 17732/2018/OD3/ZR1 z dn. 04.05.2018r. dla oświetlenia ulicznego w Będargowie, dz nr 65/2 zgodnie z zabezpieczeniami przedlicznikowymi 20A w układzie jednofazowym co daje możliwość poboru mocy 4,28 kW z mocą przyłączeniową 4kW .

**Łączna moc proj. oświetlenia - 1,34 kW**

Moc wynikająca z warunków przyłączenia zabezpiecza potrzeby wielkości mocy energii elektrycznej.

Leon Zuń

UPR.DO PROJEKTOWANIA  
Nr 299/ Sz /83

inż. Sławomir Sarosiek

UPR.DO PROJEKTOWANIA  
Nr 65/64