



### OZNACZENIA URZĄDZEŃ

F1.1°; F2.1°	- Filtr pośpieszny Fe ; Dn 1200; H = 3030
F1.2°; F2.2°	- Filtr pośpieszny Mn ; Dn 1200; H = 3050
ZH	- Zestaw hydroforowy
D	- Dmuchawa
PP	- Pompa płuczająca złoża filtracyjne
S	- Zespół sprężonego powietrza
ZZ	- Zespół zmiękczenia wody
S.UV	- Sterylizator UV;
S.ST-R	- Szafa sterująco - rozdzielcza
SZ	- Szafka obsługi [przejezdna z blatem i szufladą]
PO	- Pomost obsługowy zbiornika wytwarzania solanki; H=0,8 m
WW	- Wózek widłowy, przejezdny

### OZNACZENIA INSTALACJI CO I WENTYLACJI :

- 1N** - Czerpnia ścienna 400x315. Umieścić 200 mm nad posadzką [spód czerpni].
- 1W** - Wentylator hybrydowy Dn 150 na podstawie dachowej; V=30÷150 m3/h
- G - 750W** - Grzejnik elektryczny, konwektorowy, z elementem grzewczym umieszczonym w płaszczu olejowym, z termostatem; moc grzejnika

## PROJEKT BUDOWLANY

"ZAPRONAD" - ul. Wiśniowa 1; 66-431 Czechów

PRZEDSIĘWZIĘCIE		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ						
OBIEKT:		KONTENER TECHNICZNY						
ADRES:		72 -001 KOŁBASKOWO		działka : nr 199/17 i 199/39 obręb : Kołbaskowo, 321102_2.0006				
TYTUŁ RYS.:		INSTALACJE CO I WENTYLACJI RZUT PRZYZIEMIA						
AUTORZY		IMIĘ I NAZWISKO		DATA		PODPIS		SKALA 1 : 50
PROJEKTOWAŁ:		inż. Eugeniusz Błoński uprawnienie budowlane nr 40/80/Gw specjalność instalacyjno - inżynierska		04.2018 r.				
OPRACOWAŁ:								Rys. nr  <b>IS 12</b>
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. Jarosław Nowicki uprawnienie budowlane nr LUKG/0004/POOS/05 specjalność instalacyjna		04.2018 r.				