

Kołbaskowo, dn. 21.04.2020 r.

ZP.271.4.2020.AS

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania złożone w dniu 15.04.2020 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ujęcia wody w miejscowości Kołbaskowo”

W dniu 15.04.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

1. Z uwagi na złożoność przedmiotu zamówienia, okres świąteczny, w jakim zostało ogłoszone przedmiotowe postępowanie oraz zaistniałą sytuację epidemiologiczną i wynikającymi stąd utrudnieniami m.in długi czas oczekiwania na odpowiedzi producentów dot. wyceny urządzeń, a także dużym zakresem prac, który należy oszacować oraz z pozycjami scalonymi w załączonym kosztorysie uproszczonym w ilości 325 pozycji i krótki czas na rozbięcie ich, wnosimy o wydłużenie terminu składania ofert na 12.05.2020 r. Ustalony obecnie termin składania ofert zdecydowanie utrudnia zainteresowanym Wykonawcom na rzetelną i prawidłową wycenę zakresu przedmiotowego zamówienia.

Informujemy, że dodatkowy czas umożliwi Wykonawcom opracowanie prawidłowe i precyzyjne opracowanie treści oferty, uwzględniającej uwarunkowania przedmiotowego zadania, a tym samym zmniejszy ryzyko wystąpienia niejasności na etapie realizacji zamówienia. Wydłużony okres na sporządzenie oferty przetargowej, może również doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego większej ilości ofert, a przez to podniesienie konkurencyjności postępowania przetargowego. Wobec powyższego, jako że w interesie Zamawiającego jest dokonanie wyboru rzetelnie przygotowanej oferty, uprzejmie prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.

2. W związku z dołączonym projektem tylko budowlanym, należy rozumieć że zakres do wykonania pracy określony jest w załączonym przedmiarze robót?
3. Prosimy o udostępnienie dokumentacji AKPIA , której brak w dokumentacji.
4. W przedmiarze poz. 138 jest pulpit z szafką. Jak należy to rozumieć?
5. W poz. 139 przedmiaru jest kontener techniczny. Prosimy o zestawienie stali lub określenie producenta takiego kontenera.

Odp. na pyt. 1:

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na **11.05.2020 r.**

Odp. na pyt. 2:

2.1 Zakres robót określa załączona dokumentacja techniczna :

- projekt budowlany,
- STWIOR.

2.2 Przedmiar robót, jak i Tabela Elementów Rozliczeniowych są materiałami pomocniczymi do kalkulacji kosztów przedsięwzięcia i nie będą stanowiły podstawy do ewentualnych roszczeń wykonawcy i sporządzania wniosku o roboty dodatkowe.

2.3 Wykonawca powinien w cenie oferty ująć wszystkie roboty niezbędne do realizacji, uruchomienia i prawidłowej pracy przebudowywanej SUW będącej przedmiotem ogłoszenia.

Odp. na pyt. 3:


Instalacje automatyki i pomiarów [AKPiA] SUW, instalacji sygnalizacji włamania i napadu [SSWiN] oraz monitoringu Wykonawca opracuje we własnym zakresie i uzgodni z Zamawiającym [wg zapisów w ST-00 - pkt. 1.5.2.2; ST-06 - pkt. 2.2.14 i 2.2.15 oraz PB część technologiczna].

Odp. na pyt. 4:

Opis - pkt. 2.2.13. w ST-06 oraz PB część technologiczna.

Odp. na pyt. 5:

Do wykonania przez zakład ślusarski. Szczegóły - pkt. 2.2.12. w ST-06 oraz PB część technologiczna.

Z up. WÓJTA

Janusz Kwidziński
Sekretarz Gminy